

PRESTATIEVERKLARING ELEKTRISCHE RADIATOREN VAN DRL-PRODUCTS

Verklaring voor de energieprestaties ten behoeve van NTA8800, voor een individueel verwarmingstoestel.

DRL-products levert onder meer elektrische radiatoren t.b.v. lokale verwarming. De SIRIO 5, 10, 15 en 20 zijn allen uitgerust met eenzelfde instelbare digitale thermostaat.

- Deze verklaring betreft het elektrisch stand-by gebruik van type-SIRIO radiatoren uitgerust met deze thermostaat.

Deze verklaring is van toepassing op de volgende radiatoren van DRL-products:

SIRIO 5; SIRIO 10; SIRIO 15 en SIRIO 20

Het stand-by elektriciteitsgebruik is gemeten conform IEC 60335-2-30 / IEC 62301 door TÜV-Süd (Italië) en op 8 februari 2019 gerapporteerd onder nummer ELS1258970A

- Het stand-by elektriciteitsgebruik is door meting bepaald op 0,162 W.

De waarde van 0,162 W mag in het kader van NTA8800 als rekenwaarde voor hulpenergie ($P_{H;aux;gen;e}$) worden gebruikt, in plaats van de 10 W uitgangswaarde conform NTA8800, 9.6.8.2.3.

Rhenen, dinsdag 30 maart 2021

Dr. ir. J. van Berkel,
Entry Technology Support BV
Sporbaanweg 15
3911 CA Rhenen